

3 3.5.2 Technischer Hochwasserschutz Objektschutz an einer Infrastruktureinrichtung				
Maßn.-Nr. NI 13		Objektschutz Trafostation / Umspannwerk		
Beschreibung		Das an der Leichthammerstraße am Rand des Talgrunds gelegene Umspannwerk der Oberhessischen Versorgungsbetriebe AG ist ab HQ ₁₀ von den Ausuferungen des Flutgrabens teilweise betroffen.		
Empfehlung		Prüfung des Umfangs der Betroffenheit, ggf. Aufklärung, Information und Beratung zu Möglichkeiten des Objektschutzes.		
Prioritätsstufe		Vorzug		
Planungsstand		Vorschlag	WRRL-Bezug	nein
Quelle		Darstellung in HWGK	Kartenblatt	G-15
Kontakt		Magistrat der Stadt Nidda, Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt Wilhelm-Eckhardt-Platz, 63667 Nidda		
Bewertung		HW-Risiko	HW-Abfluss	Aufwand
		+	o	(o)
Grafik				